

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č. 0001/2016

podľa § 6 zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
Prílohy č. 2. k vyhláške MDVRR č. 162/2013 Z. z.

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Jednokrídlové a dvojkrídlové plné, s polodrážkou požiarne dvere, typového označenia LUME EXTRA
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
Typ LUME EXTRA
Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové a dvojkrídlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou, s požiarnou odolnosťou
3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 14600:2006 Dvere a otváracie okná s požiarnou odolnosťou alebo tesné proti prieniku dymu. Požiadavky a klasifikácia
STN EN 12400:2003 Okná a dvere. Mechanická trvanlivosť. Požiadavky a klasifikácia
STN EN 1192:2001 Dvere. Klasifikácia pevnostných požiadaviek
STN EN ISO 717-1:2013 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Časť 1: Vzduchová nepriezvučnosť
4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
Nebolo vydané.
5. Zamýšľané použitie výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Požiarne dvere s kovaním alebo bez neho pre deliace konštrukcie požiarnych úsekov a k únikovým cestám
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
Masonite CZ spol. s r.o., IČO 26482738, Hruškové Dvory 82, 58602 Jihlava, ČR
miesto výroby: Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, 58602 Jihlava, ČR
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:
Nie je ustanovený.
8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z. z.
Systém posudzovania parametrov 1, číslo skupiny stavebných výrobkov 2401
9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y) vydania, ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
SK02-ZSV-0276, dátum vydania 29.2.2016, LIGNOTESTING, a. s.

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Trieda požiarnej odolnosti	E 30 / EI₁ 30 / EI₂ 30 / EW 30	FIRES-FR-181-14-AUNS FIRES-FR-181-14-AUNS dodatok č. 1 FIRES-FR-054-15-AUNS FIRES-FR-124-15-AUNS FIRES-FR-187-15-AUNS	1
Druh konštrukčného prvku	D3	STN EN 13501-1+A1:2010 + O1	-
Trvanlivosť samouzatvárania	trieda C4 (STN EN 14600:2006)	FIRES-MP-049-15-AUNS	1
Uvoľňovanie nebezpečných látok – emisia formaldehydu	náter ≤ 0,007 mg/m³ fólie ≤ 0,010 mg/m³	42024/002/99 423.13/24/0187/03	2
Výška prechodového otvoru	≥ 1970 mm	STN 74 6481:2000 + Z1 + Z2	-
Vzduchová nepriezvučnosť	R_w (C, C_{tr}) 27 až 28dB	179/15 180/15	3
Mechanická pevnosť	trieda 2	MVZ-02/15/106	4
Mechanická trvanlivosť	trieda 5 (EN 12400:2002)	FIRES-MP-049-15-AUNS	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	FIRES, s.r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, SR
2	LIGNOTESTING, a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, SR
3	CSI a.s., pracovište Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky, ČR
4	VVÚD, Praha, s. p., MVZ, Borská 471, 262 72 Březnice, ČR

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.
12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Pavel Šatný, generální ředitel (meno a funkcia)

Jihlava, ČR, 1.3.2016 miesto a dátum vydania)

(podpis)

Masonite CZ spol. s r.o.
Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava
IČ: 264 82 738